



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“ ГР. ПЛЕВЕН
ул. "Васил Левски" 192, тел./факс: ++359 64 897 212, e-mail: drpleven@gmail.com

УТВЪРЖДАВАМ:
РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен

Дата:2015г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за провеждане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните инсталации монтирани в складовите бази към ТД "Държавен резерв" гр. Плевен.

Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на пожароизвестителните инсталации, включва пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“;

На Абонаментен сервиз и техническо обслужване подлежат пожароизвестителните системи монтирани в следните складови бази :

СБ Ясен

Пожароизвестителна централа – тип FS 5200- 1бр.

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр.

Пожароизвестител автоматичен - 340 бр.

Пожароизвестителни линии - 1 бр.

СБ Пордим

Пожароизвестителна централа тип FS 5200 - 1бр.

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр.

Пожароизвестител автоматичен - 540 бр.

Пожароизвестителни линии - 32бр.

СБ Г.Дъбник

Пожароизвестителна централа тип FS 5200 - 1бр.

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр.
Пожароизвестител автоматичен - 284 бр.
Пожароизвестителни линии - 16 бр.

СБ Троян

Пожароизвестителна централа - 4бр.

1. ПИЦ- тип FS 5200,
2. ПИЦ - тип FS 5200
3. ПИЦ - тип FS 5100
4. ПИЦ - тип FS 4000

Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 6 бр.

Акумулаторни батерии –12V ,4,5Ah – 2 бр.

Пожароизвестител автоматичен - 350 бр.

Пожароизвестителни линии - 32 бр.

Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на пожароизвестителните инсталациите е необходимо да се извършват, съобразно график предоставен от обслужващата фирма, в който трябва подробно да бъдат описани, кога ще се извършват проверките и обслужването на пожароизвестителната система, както вида на самите дейности, съобразно регламентите на нормативните документи.

При наличие на аварии и повреда на пожароизвестителните системи обслужващата фирма е необходимо да реагира своевременно и да се явява до 6 часа от момента на уведомяването. След констатиране на повредата в управлението на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен да се представи протокол за констатираната аварията и оферта за аварийен ремонт.

Констатираните повреди и предприетите действия по тяхното отстраняване да се документират в дневниците за техническото състояние на пожароизвестителните инсталации.

При извършване на ремонт и при подмяна на части от пожароизвестителните инсталации трябва да се представя протокол за отстранената авария, и сертификати и гаранционна карта за вложените резервни части.

Обслужващата фирма е отговорна за провеждането на инструктаж на лицата работещи с пожароизвестителните инсталации, дежурния персонал и отговорните длъжностните лица в складовите бази, за компетентна техническа експлоатация на инсталациите и за подсигуряване на пожарна безопасност в обектите.