

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За участие в обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:**

***„Доизграждане на пожароизвестителна система (ПИС) в сградата на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ЦУ на ДА ДРВВЗ)”***

Доизграждане на пожароизвестителна система в сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ за обезопасяване на стая № 302, архивно помещение на мецанин, подмяна на термичен детектор на мецанин, работилница на седми етаж и машинни помещения на осми етаж. За целта следва да се доставят, монтират и интегрират към съществуващата система автоматични пожароизвестителни детектори и вторични светлинни индикатори, както и необходимите кабели и кабелни канали. Доставените елементи трябва да бъдат съвместими с монтираната централа и нейния софтуер, както следва:

- Автоматичен пожароизвестителен детектор MPD 720/820 с основа – 5 броя;
- Автоматичен пожароизвестителен детектор MPD 720 – 1 брой;
- Вторичен светлинен индикатор – 5 броя;
- Кабелен канал – 30 линейни метра;
- Пожарен кабел 2x07 – 100 линейни метра;
- Полагане на кабелен канал, в т.ч. крепежни елемент – 30 линейни метра;
- Изтегляне кабелни трасета – 100 линейни метра;
- Монтаж на доставените елементи.

Дейностите по доизграждане на системата следва да се извършват в съответствие с Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14:2006 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“ и/или еквиваленти“.

Доставените елементи да са с необходимото качество, съгласно нормативните уредби и техническите изисквания, удостоверено със съответните сертификати и/или паспорт/и, издадени от производителя и отговарящи на утвърдените стандартизационни документи, и придружени с гаранционни карти, съобразно тяхната специфика.

Изпълнителят има право да направи оглед на съществуващата пожароизвестителна система. Извършената работа по нея трябва да се документира в дневниците за техническото ѝ състояние.

Дейностите, по изпълнение на предмета на обществената поръчка, да се извършват при спазване на изискванията на Възложителя, свързани със сигурността на помещенията и находящите се в тях носители на информация.

Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя относно служителите, които ще осъществяват дейността, предмет на обществената поръчка.

Одобряването и приемането на изпълнението на поръчката се удостоверява с двустранен протокол, който се подписва от представители на Изпълнителя и Възложителя.

Изпълнението на предмета на обществената поръчка да се извърши в срок до 10 (десет) работни дни от сключването на договора с избрания Изпълнител.