

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
НА ТД “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”
ГР. В. ТЪРНОВО

/ Никола Костадинов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за абонамент на пожароизвестителни системи

Складови бази / обекти /	Елементи на пожароизвестителната система	Брой
<u>Административна сграда на ТД „ДР” гр. В. Търново</u>	Пожароизвестителна централа FS 5100	1
	Оптично –димен датчик 3030	39
	Ръчен бутон	3
	Електрическа сирена	4
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Изнесен светлинен сигнализатор	20
	Автоматичен тел. Дайлър	1
	Линии / лъчи /	5
<u>СБ Ресен</u>	Пожароизвестителна централа FS 5016	1
	Оптично –димен датчик 2030	38
	Оптично –димен датчик 2020	45
	Оптично –димен датчик ИП 101-2	38
	Електрическа сирена	1
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Лъчи	11
<u>СБ Иваново</u>	Пожароизвестителна централа FS 5200	1
	Оптично –димен датчик 3030	206
	Ръчен бутон	12
	Електрическа сирена	1
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Лъчи	13
<u>МБ Дебелец</u>	Пожароизвестителна централа	1
	Оптично –димен датчик 2030	184
	Оптично –димен датчик 3030	115
	Оптично –димен датчик ИП 101-2	18
	Линии /лъчи/	24
	Електрическа сирена	8
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Изнесен светлинен сигнализатор	8