

УТВЪРЖДАВАМ: ...../П/....  
 ДИРЕКТОР  
 НА ТД “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”  
 ГР. В. ТЪРНОВО

/ Никола Костадинов /

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Контролирани параметри	мярка, бр.
1	2	3
<b>I.Контролни измервания</b>		
<b>Складова база „Козаревец”</b>		
1.	Контрол на защитна заземителна уредба	64
2.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	43
<b>Складова база „Ресен и Павликени” склад Ресен</b>		
3.	Контрол на защитна заземителна уредба	12
4.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	36
<b>Складова база „Ресен и Павликени” склад Павликени</b>		
5.	Контрол на защитна заземителна уредба	3
6.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	13
<b>Складова база „Дебелец и Габрово” склад Дебелец</b>		
7.	Контрол на защитна заземителна уредба	8
8.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	25
<b>Складова база „Дебелец и Габрово” склад Габрово</b>		
9.	Контрол на защитна заземителна уредба	1
10.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	8
<b>Петролна база „Поликрайще”</b>		
11.	Контрол на защитна заземителна уредба	2
12.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	3
<b>Складова база „Иваново”</b>		
13.	Контрол на защитна заземителна уредба	16
14.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	24
<b>Складова база „Образцов чифлик”</b>		
15.	Контрол на защитна заземителна уредба	75
16.	Контрол на мълниезащитна заземителна уредба	46

	<b><i>II. Ремонтна дейност</i></b>	
	<b>Ремонтна дейност на складова база Козаревец</b>	
17.	Изграждане на заземителен контур на складовата база, административна сграда, работилница	
	<b>Ремонтна дейност на складова база Иваново</b>	
18.	Проектиране и монтаж на катодни отводители на ГРТ, караулно и офис управител.	
	<b>Ремонтна дейност на складова база Ресен</b>	
19.	Доизграждане и монтаж на повторни заземители	
	<b>Ремонтна дейност на складова база Павликени</b>	
20.	Доизграждане и монтаж на заземителен контур	
	<b><i>III. Обучение и изпит по електробезопасност</i></b>	5 бр.
	<b><i>IV. Изпитване на диелектрични средства за защита</i></b>	
21.	Изолиращи шанги	4 бр.
22.	Диелектрични ръкавици	5 чф.
23.	Диелектрични боти	5 чф.