

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв” – гр. Стара Загора”

Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на пожароизвестителна и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация в Петролна база град Сливен при ТД „Държавен резерв” град Стара Загора, включва пълния обем дейности, които са регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14:2006 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане” и/или еквивалент/и.

На абонаментен сервиз и техническо обслужване подлежат:

- Взривозащитен ръчен известител - 17 бр;
- Взривозащитена сирена - 7 бр;
- Взривозащитен светлинен сигнализатор - 4 бр;
- Пожарна лампа - 3 бр;
- Пожарен бутон - 3 бр;
- UPS GTEC ZP 120LCD 1000VA - 1 бр;
- Софтуер WINMAG - 1 бр;
- Транспондер Esser 4 вх. 2 изх. - 140 бр;
- Транспондер Esser 12 изходни релета - 9 бр;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с два ринга и essernet модул - 4 бр;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с три ринга и essernet модул - 1 бр;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с принтер - 1 бр;
- Акумулатор 12VDC/12Ah - 5 бр;
- Изолатор на транспондер – 32 бр;
- Кутия за транспондер за DIN монтаж - 62 бр;
- EX Барьера без кутия - 45 бр;
- Isolan and assembly blok for safety barrier за DIN монтаж - 45 бр;
- Control module - 15 бр;
- UPS 2000VA – 7 бр;
- Сериен essernet интерфейс - 1 бр;
- Мълниезащита за essernet и esserbus - 8 бр;
- Захранване 24 VDC 35W - 19 бр;
- Захранване 24 VDC 150W - 4 бр;
- Захранване 12 VDC 24W - 1 бр;
- GSM гласов дайълър за получаване на аларми при задействане на системата – 1 бр;

- Valve kontrol - 47 бр;
- Power Distibutor - 14 бр;
- Захранване DRP-240-24 - 14 бр;
- Flame Detector Draeger FD10 - 93 бр;
- Serian interface - 1 бр;
- Компютърна конфигурация - 1 бр;
- Задвижки - 67 бр;
- Дренчерни глави - 700 бр;
- Кабелно трасе – 15 273,4 м.

Изисквания за изпълнение на поръчката

Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на инсталациите следва да се извършват, съобразно съгласуван с Възложителя график, в който трябва подробно да бъдат описани, кога ще се извършват проверките и обслужването, както вида на самите дейности.

Всяка извършена работа по съответната инсталация трябва да се документира в дневниците за нейното техническо състояние. При установяване на неизправност да се представи констативен протокол в Петролна база Сливен. Заверени копия на протокола се представят и на Централно управление и ТД „Държавен резерв” – гр. Стара Загора.

При установена от Възложителя неизправност, Изпълнителят следва да се явява до 6 часа от момента на уведомяване за конкретния случай.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е **1 (една) година** от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.