

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

*„Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система намираща се в складова база Долна махала при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив, за срок от 1 година“*

Абонаментната поддръжка и техническото обслужване на съоръжения на пожароизвестителната инсталация в СБ Долна махала при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив включва пълния обем дейности, които са регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14:2006 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане" и/или еквивалент/и.

На абонаментно сервизно поддържане и техническо обслужване подлежат:

1. Приемно устройство на ПИИ тип "FS 5024"- 1 бр.
2. Акумулаторна батерия 12V/7Ah - 2 бр.
3. Пожароизвестител тип ИП 212-7 - 153 бр.
4. Пожароизвестител тип "Apollo" S65 - 81 бр.
5. Пожароизвестител ръчен РП - 1 - 8 бр.
6. Пожароизвестител оптико-димен FD8030 - 2 бр.
7. Охраняеми зони - 23 бр.
8. Гръмозащитен модул (8 зони) - 3 бр.
9. Светлинно-звукови сигнализации - 5 бр.

### **Изисквания за изпълнение на поръчката**

Абонаментната поддръжка и техническото обслужване на пожароизвестителната инсталация следва да се извършва, съобразно съгласуван с Възложителя график, в който трябва подробно да бъдат описани, кога ще се извършват проверките и обслужването, както вида на самите дейности.

Всяка извършена работа по инсталацията трябва да се документира в дневника за нейното техническо състояние. При установяване на неизправност да се представи констативен протокол в СБ Долна махала. Заверени копия на протокола се представят и на ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив.

При установена от Възложителя неизправност, Изпълнителят следва да се явява до 6 часа от момента на уведомяване за конкретния случай.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е **1 (една) година** от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.