

УТВЪРЖДАВАМ: ...../П/.....

ДИРЕКТОР

НА ТД “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”

ГР. В. ТЪРНОВО

/ Никола Костадинов /

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за закупуване на пожароизвестителна централа

Складова база / обект /	Елементи на пожароизвестителната система	Брой
<u>СБ Дебелец</u>	Пожароизвестителна централа с възможност за обслужване на Оптично –димен датчик 2030-184 бр., Оптично –димен датчик 3030-115бр., Оптично –димен датчик ИП 101-2- 18бр., Линии /лъчи/- 24бр., Електрическа сирена-8 бр., Изнесен светлинен сигнализатор-8бр.	1