



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ПЛЕВЕН
ул. "Васил Левски" 192, тел./факс: ++359 64 897 212, e-mail: drpleven@gmail.com

**УТВЪРЖДАВАМ: /П/
РУМЕН ПЕНКОВ**
Директор на ТД "Държавен резерв" гр.Плевен

Дата: 04.11.2015 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
**Ремонт на противопожарен водопровод изграден в СБ Ясен към ТД „Държавен резерв”
Плевен**

I. Общи положения

Възложител на поръчката е Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв“ Плевен, ЕИК 8319136610017, Ид.№ по ЗДДС 831913661 представлявана от Румен Пенков - Директор на ТД „Държавен резерв“ Плевен.

II. Предмет на публичната покана по глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Ремонт на противопожарен водопровод изграден в СБ Ясен към ТД „Държавен резерв“ Плевен

III. Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП

Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП е строителство по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

IV. Цел на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка чрез публична покана по глава 8а от ЗОП се провежда с цел да бъде избран Изпълнител, който да извърши ремонт на противопожарен водопровод изграден в СБ Ясен към ТД „Държавен резерв“ Плевен

V. Техническо задание

Ремонта на изградения противопожарен водопровод се състои в цялостна подмяна на повредения участък, който минава под ЖП коловози и подмяна на спирателен кран.

Дейностите които е необходимо да се извършат за изпълнение на услугата са :

1. Рязане асфалтова настилка – 9 м.
2. Разваляне асфалтова настилка - 5м².
3. Изкопна дейност – около 10м³.
4. Разбиване на бетонова основа в съществуваща шахта за освобождаване спирателен кран и метална тръба – 0,3 м³.
5. Демонтиране на спирателен кран м/у етернитова тръба ϕ 130 и метална тръба ϕ 110 в съществуваща шахта.
6. Прекъсване на металната тръба в оформения изкоп и изваждането ѝ от обсадната тръба.
7. Доставка на полиетиленова тръба ϕ 110 -10м. и прокарването ѝ през обсадната тръба.
8. Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран със съответните фланци и свързването му към етернитова и полиетиленова тръба в съществуваща шахта.
9. Свързване на другия край на полиетиленовата тръба с металния водопровод с нужното съединение.
10. Заравяне на изкоп.
11. Полагане на асфалтово покритие – 5 м² /натрошения камък необходим за подложка под асфалта е наличен в складовата база/.
12. Изхвърляне на строителни отпадъци извън територията на складовата база.

VI. Характеристики на поръчката

1. Място на извършване – СБ Ясен
2. Срок за изпълнение на обществената поръчка:
 - 10 работни дни за изпълнение на услугата след подписване на договора.
3. Финансови условия на публична покана по глава 8а от ЗОП:
 - Прогнозната стойност на публична покана по глава 8а от ЗОП – **1 650 лв.**
(хиляда шестстотин и петдесет) без включен ДДС.