

**УТВЪРЖДАВАМ: П.П
РУМЕН ПЕНКОВ**

Директор на ТД "Държавен резерв" гр.Плевен

Дата: 05.11. 2015г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Извършване на техническото обслужване и презареждане на преносими противопожарни средства /пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен"

I. Общи положения

Възложител на поръчката е Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв“ Плевен, ЕИК 8319136610017, Ид.№ по ЗДДС 831913661 представлявана от Румен Пенков - Директор на ТД, „Държавен резерв“ Плевен.

II. Предмет на публичната покана по глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Извършване на техническото обслужване и презареждане на преносими противопожарни средства /пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен

III. Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП

Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП е услуга по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

IV. Цел на обществената поръчка

1. Настоящата обществена поръчка чрез публична покана по глава 8а от ЗОП се провежда с цел да бъде избран Изпълнител, който да извърши техническото обслужване и презареждане на преносими противопожарни средства /пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен.

V. Техническо задание

При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на техническото обслужване и презареждане на преносими противопожарни средства /пожарогасители/ от складовите бази и управлението на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен“ да се извършват следните дейности:

1. Проверка, техническо обслужване и при необходимост презареждане и ремонт на следните видове преносими противопожарни /пожарогасители/:

1. Управление на ТД "Държавен резерв" гр.Плевен

- Пожарогасител прахов 6 кг - ВС - 2 бр.
- Пожарогасител прахов 2 кг - ВС - 1 бр.
- Пожарогасител прахов 1 кг - ВС - 2 бр.

2. СБ Ясен

- Пожарогасител прахов 6 кг - ВС - 19 бр.
- Пожарогасител прахов 12 кг - ВС - 6 бр.
- Пожарогасител прахов 2 кг - ВС - 1 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 6 кг - 1 бр.
- Пожарогасител воден - 9л - 20 бр.

3. СБ Пордим

- Пожарогасител прахов 6 кг - ВС - 35 бр.
- Пожарогасител прахов 12 кг - ВС - 9 бр.
- Пожарогасител прахов 2 кг - ВС - 3 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 6 кг - 1 бр.
- Пожарогасител воден - 9 л - 37 бр.

4. СБ Троян

- Пожарогасител прахов 6 кг - АВС - 19 бр.
- Пожарогасител прахов 2 кг - ВС - 2 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 6 кг - 28 бр.
- Пожарогасител воден - 9 л - 41 бр.

5. ЗБ Морава

- Пожарогасител прахов 6 кг - АВС - 37 бр.
- Пожарогасител прахов 2 кг - ВС - 1 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 1,4 кг - 1 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 6 кг - 2 бр.
- Пожарогасител воден - 9 л - 24 бр.

6. СБ Славяново

- Пожарогасител прахов 6 кг - АВС - 8 бр.
- Пожарогасител прахов 2 кг - ВС - 2 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 6 кг - 10 бр.
- Пожарогасител воден - 9 л - 10 бр.

7. СБ Горни Дъбник

- Пожарогасител прахов 6 кг - АВС - 47 бр.
- Пожарогасител прахов 12 кг - ВС - 2 бр.
- Пожарогасител прахов 2 кг - ВС - 11 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 6 кг - 1 бр.
- Пожарогасител воден - 9 л - 23 бр.
- Пожарогасител CO₂ - 1,4 кг - 1 бр.
- Пожарогасител водопенен - 1 бр.

8. СБ Дебово

- Пожарогасител CO₂ - 6 кг - 1 бр.

9. СБ Ловеч

- Пожарогасител прахов 6 кг - 1 бр.

10. СБ Летница

- Пожарогасител прахов 6 кг - 1 бр.

11. СБ Пещерна

- Пожарогасител прахов 6 кг - 1 бр.

2. Проверката да се извърши в 10 дневен срок от получаването на противопожарните средства, като всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на услугата са за сметка на изпълнителя.

3. Техническото обслужване, проверка и презареждане да се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производители и при спазване на изискванията по т.4.3,4.4 и 5 от БДС ISO11602-2:2002. След направената проверка да се залепят стикери, гарантиращи изправността и годността на всички проверени и освидетелствани пожарогасител и да се издаде протокол удостоверяващ проверката.

4. При взимане на противопожарните средства изпълнителят е длъжен да подsigури резервни пожарогасители, осигуряващи пожарната безопасност в складовите бази.

5. Ако непосредствено след извършената проверка и техническия оглед има наличие на пожарогасителите с по-ниско налягане от допустимото, де се извърши поправка и при необходимост презареждане и ремонт за сметка на изпълнителя.

Характеристики на поръчката

1. Място на извършване:

- Управление на Тд „Държавен резерв” гр.Плевен
- СБ Пордим, СБ Ясен, СБ Г.Дъбник, СБ Славяново, СБ Морава,СБ Троян, СБ Пещерна, СБ Летница, СБ Ловеч, СБ Дебово

2. Финансови условия на публична покана по глава 8а от ЗОП:

- Прогнозната стойност на публична покана по глава 8а от ЗОП – **2 200 лв.**
(две хиляди и двеста лева) без включен ДДС.