



# МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

## ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

### "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

София 1000, ул. "Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

#### РЕШЕНИЕ

№ 5770

гр. София, 21.11.2016г.

Във връзка с поискани разяснения по документацията за участие в процедурата „публично състезание“, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: *„Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“*, открита с Решение № 5209/28.10.2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, давам следните

#### РАЗЯСНЕНИЯ:

*„При извършването на оглед от ПМУ АД за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база - гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ - гр. Бургас“, възникнаха технически въпроси, приложени в Приложение №1.*

*Очакваме Вашите отговори, за да предложим обективна оферта за изпълнение предмета на обществената поръчка в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и всички изисквания на Техническата спецификация.*

**Въпрос № 1:** *„Ще бъдат въведени в експлоатация измервателните системи на Авто естакада към момента на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка?“*

**Отговор № 1:** Да.

**Въпрос № 2:** *„Отговарят ли всички съществуващи измервателни системи на ЖП и Автоналивни естакади и Помпни станции на изискванията на „НАРЕДБА № Н- 1 от 22.01.2014г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки“, в това число Чл.5, Чл.6, Чл.7, Чл.33?“*

**Отговор № 2:** Да, всички съществуващите измервателни системи отговарят на изискванията на Наредба 1 от 22.01.2014 г.

**Въпрос № 3:** *„Ще бъде ли доставено, монтирано и въведено в експлоатация резервирано хранване на съществуващите измервателни системи на ЖП и Автоналивни естакади и Помпни станции или тези дейности са включени в обема на настоящата обществена поръчка?“*

**Отговор № 3:** Резервираното хранване не е в обхвата на настоящата обществена поръчка в Петролна база (ПБ) Сливен има изградено резервирано хранване.

**Въпрос № 4:** *„Изготвена ли е необходимата документация за измервателните системи на ЖП и Автоналивни естакади и Помпени станции по Чл.6, ал.2, т.1, т.2; ал.3 зл.4, т.1-7 на НАРЕДБА № Н-1 от 22.01.2014г.?“*

**Отговор № 4:** Да, ПБ Сливен разполага с изготвена документация за измервателните системи на ЖП и Автоналивни естакади и помпени станции. Въпросът не е относим към обявената обществена поръчка. Изготвянето на документация за обществената поръчка е в обхвата на Изпълнителя.

**Въпрос № 5:** *„Ще бъдат ли предавани данните от нивомерна система към автоматизираната система за отчетност на Данъчния склад (АСО на ДС), съгласно Чл.34, ал.2 на НАРЕДБА № Н-1 от 22.01.2014г. или тези дейности са включени в обема на настоящата обществена поръчка? “*

**Отговор № 5:** Начинът на функциониране на нивомерната система не е в обхвата на настоящата обществена поръчка.

**Въпрос № 6:** *„Издаден ли е протокол на Агенция Митници за извършена проверка и становище за предложеното разположение на точките за контрол, съгласно Чл.49 на НАРЕДБА № Н-1 от 22.01.2014г. на измервателни системи на ЖП и Автоналивни естакади и Помпени станции? “*

**Отговор № 6:** Да, ДА ДРВВЗ притежава издаден протокол за извършена проверка от агенция Митници за ПБ Сливен. Въпросът не е относим към обявената обществена поръчка.

**Въпрос № 7:** *„Изготвен ли е проект за изградените измервателни системи на ЖП и Автоналивни естакади и Помпени станции, съгласно Чл.50 от „НАРЕДБА № Н-1 от 22.01.2014г.? Съгласуван ли е този проект с Агенция Митници? “*

**Отговор № 7:** Да. Въпросът не е относим към обявената обществена поръчка.

**Въпрос № 8:** *„Определено ли е лице за контакти от страна на ДА ДРВВЗ, кисти ще представлява агенцията пред Агенция Митници по процедурата за приемане на точките за контрол , съгласно Чл.51, ал.1 от „НАРЕДБА №0-1 от 22.01.2014г. ? “*

**Отговор № 8:** Ще бъде определено лице за контакт.

**Въпрос № 9:** *„Определено ли е мястото, на което ще се монтира новия скид? “*

**Отговор № 9:** Всеки участник в обществената поръчка при направения задължителен оглед се е запознал с мястото за монтаж на новия СКИД и то е мястото на съществуващия в момента СКИД.

**Въпрос № 10:** *„Ще се удължи ли срока на изпълнение на обществената поръчка в случай, че измервателните системи на Авто естакада не са въведени в експлоатация. Работа по настоящата обществена поръчката не може да започне, докато те не бъдат пуснати в действие. Кога се планира пускането им в експлоатация и ще се удължи ли срокът за изпълнение на поръчката? “*

**Отговор № 10:** Ако съществува пречка от страна на Възложителя възникнала по повод непредвидени обстоятелства или дейности, то срокът за изпълнение на обществената поръчка може да бъде удължаван след двустранно подписан протокол с избрания Изпълнител.

**Въпрос № 11:** *„За полагане на необходимото количество захранващи и сигнални кабели по изградени кабелни трасета е необходимо да се монтират част от скарите по трасето от АВТО наливна до ЖП наливна естакада. Ще бъде ли завършен монтажа на скарите по трасето от Авто наливна до ЖП наливна естакада? “*

**Отговор № 11:** Да

**Въпрос № 12:** *„Ще бъде ли изградено кабелно трасе от новата измервателна система до Контролната зала на ЖП наливна естакада или тази дейност е включена в настоящата обществена поръчка? “*

**Отговор № 12:** Дейността е включена в обхвата на настоящата обществена поръчка.

**Въпрос № 13:** *„Разработена и внедрена в експлоатация ли е Автоматизирана Система за Отчетност на Данъчния склад или тези дейности са включени в обхвата на настоящата обществена поръчка? “*

**Отговор № 13:** Дейността не е включена в обхвата на настоящата обществена поръчка.

**Въпрос № 14:** *„За въвеждане в експлоатация на ИКУНК е необходимо издаването на Електронния сертификат на лицензирания складодържател. Този сертификат не може да бъде доставен от изпълнителя на обществената поръчка?“*

**Отговор № 14:** Дейността е включена в обхвата на настоящата обществена поръчка. За целта на Изпълнителя ще му бъде издадено пълномощно да го представлява пред съответните институции.

**Въпрос № 15:** *„За въвеждане в експлоатация на ИКУНК е необходимо доставката на GPRS обществената модул за предаване на данни към Агенция, която трябва да бъде доставен от възложителя на обществена поръчка.“*

**Отговор № 15:** GPRS модула е включен в обхвата на настоящата обществена поръчка, ще бъде доставен от Изпълнителя след одобрението му от Възложителя. Възложителя ще предостави договор за SIM карта и ще подава надеждна Интернет-връзка за предаване на данни.

**СТАНИМИР ПЕЕВ .....П.....**

*Председател на Държавна агенция  
„Държавен резерв и военновременни запаси“*





