



МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

София 1000, ул. "Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

РЕШЕНИЕ

№ 4103

гр. София, 14.07.2014г.

Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване в Петролна база Сливен, към ТД „Държавен резерв” - гр. Стара Загора", открита с Решение № 3816/24.06.2014г. и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, давам следните

РАЗЯСНЕНИЯ:

Въпрос 1: *Петролна база Сливен притежава ли собствена радио честота, която да се използва за предвидената радиокомуникация между контролния център и сирените ?*

1.1. *Ако притежава, в каква честотна лента е тя /УКВ или др./?*

1.2. *Ако не притежава, то каква честотна лента ще се използва и кой ще има задължението да я осигури?*

Отговор: Въз основа на обосновано предложение от фирмата, която ще спечели изпълнението на обществената поръчка и като част от представения от нея проект, ДА ДРВВЗ ще прецени целесъобразността и ако сметне за наложително ще открие процедура по получаване на радио честота в разрешен от компетентните органи обхват.

Възможно е и използването на радио честота на участникът, определен за изпълнител, ако същият има такава и/или ако ДА ДРВВЗ прецени предложението за удачно и финансово изгодно.

Въпрос 2: *След направен оглед на място в Петролна база Сливен става ясно, че е възможно да се използва кабелна връзка от Контролния Център към сирените. Допустимо ли е реализиране на свързаността посредством кабелна връзка между сирените и Контролния Център на ЛАСО?*

Отговор: Допустимо е реализиране на свързаността между сирените и Контролния център на ЛАСО, намиращ се на територията на Петролната база, чрез кабелна връзка, ако същата е с достатъчна степен на надеждност.

Въпрос 3: *Ще приеме ли Възложителя референции от подобни договори за изградени системи за озвучаване и ранно предупреждение и оповестяване в Софийския „Метрополитен“, в предприятия от рудодобивната и преработваща промишленост, производствени предприятия в областта на енергетиката и хранително-вкусовата промишленост?*

Отговор: Да, ще бъдат приети гореописаните референции.

Въпрос 4: *Какви предварително записани съобщения и сигнали се предвижда да излъчва системата, различни от дефинираните в Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване?*

Отговор: Системата трябва да има възможност за конфигуриране на различни съобщения и аларми в свободен текст. Допълнително, за вътрешни нужди, могат да бъдат въведени 5-7 (пет до седем) броя съобщения с продължителност до 7 (седем) минути, като дефинирането им ще се осъществи след съгласуването им с Възложителя.

Въпрос 5: *Как се предвижда техническата реализация на интеграцията на Контролния център на ЛАСО към НСРПО - посредством наета линия, Интернет или др. ?*

Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване - НСРПО на територията на област Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет

Екземпляр от настоящото разяснение да се приложи към документацията за възлагане на обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване в Петролна база Сливен, към ТД „Държавен резерв“ - гр. Стара Загора“.

Копие от настоящото Решение да бъде публикувано в профила на купувача на интернет-страницата на ДА ДРВВЗ–www.statereserve.bg, и да бъде приложено към същата процедура като неразделна част от нея.

ЕМИЛ КОЛЕВ

*Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“*