

УТВЪРЖДАВАМ:  
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА  
Директор на Териториална дирекция  
"Държавен резерв" гр. Бургас



Приложение № 1

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

**„Услуги по абонаментно сервизно поддръжане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база - гр. Сливен при ТД „Държавен резерв" - гр. Бургас**

Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на пожароизвестителна и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация в Петролна база град Сливен при ТД „Държавен резерв" град Бургас, включва пълния обем дейности, които са регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54- 14:2006 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддръжане".

На абонаментен сервиз и техническо обслужване подлежат:

- Взривозащитен ръчен известител - 22 бр.;
- Взривозащитена сирена - 10 бр.;
- Взривозащитен светлинен сигнализатор - 6 бр.;
- UPS GTEC ZP 120LCD 1000VA - 1 бр.;
- Софтуер WINMAG - 1 бр.;
- Транспондер Esser 4 вх. 2 изх - 140 бр.;
- Транспортър Esser 12 изходни релета - 9 бр.;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с два ринга essernet модул - 4 бр.;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с три ринга essernet модул - 1 бр.;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с един ринг и принтер - 1 бр.;
- Акумулатор 12VDC/12Ah - 6 бр.; - Изолатор на транспондер - 64 бр.;
- Кутия за транспондер за DIN монтаж - 62 бр.;
- ЕХ Барьера без кутия - 45 бр.;

- Isolan and assembly block for safety barrier za DIN монтаж - 45 бр.;
- Control module - 15 бр.; - UPS 2000VA - 7 бр.;
- Сериен essernet интерфейс - 1 бр.;
- Мълниезащита за essernet и esserbus - 8 бр.;
- Захранване 24 VDC 35 W - 19 бр.;
- Захранване 24 VDC 150W - 4 бр.;
- Захранване 24 VDC 24W - 1 бр.;
- GSM гласов дайлър за получаване на аларми при задействане на системата - 1 бр.
- Waive control - 47 бр.;
- Power Distributor - 42 бр.;
- Захранване DRP-240-24 - 14 бр.;
- Flame Detector Draeger FD10 - 94 бр.;
- Serial interface - 1 бр.; - Компютърна конфигурация - 1 бр.;
- Задвижки - 76 бр.;
- Дренчерни глави - 700 бр.;
- Кабелно трасе - 15 273,4 м.
- Пожарна лампа - 3 бр.;
- Пожарен бутон - 3 бр.;

**Изисквания за изпълнение на поръчката:**

1. Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на инсталациите следва да се извършват на място (петролна база Сливен), съобразно съгласуван с Възложителя график, в който трябва подробно да бъдат описани, кога ще се извършват проверките и обслужването, както и вида на самите дейности. Профилактиките трябва да бъдат извършвани съгласно изискванията на съответните стандарти и наредби. Максималната продължителност между отделните профилактиките трябва да бъде както следва:

- Ежемесечна профилактика на пожароизвестителната система;
- Ежеседмична профилактика на пожарогасителната система;
- Ежемесечна профилактика на охладителната система;
- Всички елементи на обединената система трябва да са проверени най-малко един път в годината;

2. За всяка извършена профилактика трябва да се изготви констативен протокол и да се документира в дневника на съответната системата. При установяване на неизправност да се представи констативен протокол в Петролна база Сливен, както и копие на протокола в ТД ДР Бургас.


3. При установена от Възложителя неизправност, Изпълнителят следва да се яви до 48 (четиридесет и осем) часа, от момента на постъпване на сигнал за конкретния случай.

4. При констатирана повреда, същата следва да бъде отстранена до 10 (десет) дни, от момента на постъпване на сигнал за това.

5. Участникът следва да разполага със сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция " Българска служба за акредитация", съгласно съгласно БДС ISO/IEC 17020:2012 с обхват контрол на зазимителни и мълниезащитни уредби.

6. В случаите, когато се налага ремонт и/или подмяна на части, участникът избран за изпълнител се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта със съответните количества и цени. Вложените части, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Гаранционните срокове на доставените и вложени резервни части, следва да бъдат не по- малки от гаранционните срокове дадени от производителите им. При извършване на ремонтни дейности, Възложителят заплаща само стойността на резервните части, след одобрение на предложените от изпълнителя цени. Гаранционният срок на извършения ремонт трябва да е не по-малък от 12 месеца.

7. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е **12 (дванадесет) месеца** от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.



ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ  
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“  
ГР. БУРГАС  
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №9, ЕТ.3

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

с предмет „ Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база - гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ - гр. Бургас "

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с предмет „ Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база - гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ - гр. Бургас".

Декларираме, че ще изпълним обществената поръчка в съответствие със закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), наредба № 8121з-531/09.09.2014 г., наредба № 8121з-1100/09.09.2015 г., действащото законодателство, изискванията на Възложителя и Техническата спецификация.

Ще изпълним поръчката, съгласно следната работна програма: при всяко посещение ще се проверява електронния архив от събития на системата и дневника на системата за евентуални повреди или сработвания. Ежемесечно ще се проверява работоспособността на част от пожарните датчици, като ще се проверят всички датчици поне веднъж годишно. Ежемесечно ще се проверяват сирените и светлинните сигнализатори. Периодична ще се проверяват акумулаторите на централите и аварийните захранвания. Ежемесечно и поэтапно ще се проверява работоспособността на задвижките в автоматичен и ръчен режим. Ще се проверява работоспособността на помпите. Ще се извършват всички тестове, според изискванията на съответните стандарти и наредби. Всички констатирани и отстранени аварии ще се записват в дневника на системата, *{текст свободен формат}*.

Декларираме, че ще изпълним услугата съобразно съгласуван с Възложителя график, като извършваме профилактика на наличните пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, както следват:

- ежеседмична профилактика на пожароизвестителна система;
- ежеседмична профилактика на пожарогасителната система;
- ежеседмична профилактика на охладителната система;
- всички елементи на обединената система - най-малко един път в годината.

За всяка извършена профилактика ще се изготвя констативен протокол и ще се документира в дневника на съответната системата. При установяване на неизправност, декларираме, че своевременно ще представим констативен протокол в петролна база Сливен, както и копие на протокола в ТД ДР Бургас.

Декларираме, че след подаден от Вас сигнал за неизправност, ще се отзовем в рамките на 48 (четиредесет и осем) часа, от момента на постъпване на сигнал за това.



Декларираме, че в случай на повреда, ще отстраним констатираната неизправност в срок от 10 {десет} дни, от момента на постъпване на сигнал за това.

Сигнали и/или съобщение за повреди и неизправности, следва да бъде направено чрез:

Телефон/и: 034 445546 и 0884404706

Факс:

E-mail адрес за кореспонденция: cab.group@gmail.com

Друго:

{Задължително е посочването на E-mail адрес и телефон}

В случаите, когато се налага ремонт и/или подмяна на части, декларираме, че ще доставим необходимите такива, като предварително представим оферта със съответните количества и цени. Вложените части, ще са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Гаранционните срокове на доставените и вложени резервни части, ще бъдат не по-малки от гаранционните срокове дадени от производителите им. При извършване на ремонтни дейности, Възложителят ще заплаща само стойността на резервните части, след негово одобрение на предложените от нас цени.

Гаранционният срок на извършения ремонт от нас и вложените в него части, ще бъде не по-малък от 12 месеца.

*Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет месеца).*

В срока на действие на договора, ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в декларираните от нас обстоятелства, свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие е представената от нас оферта. Разбираме и приемаме, че всяка неточна, невярна или непълна информация, представена в нашата оферта, може да доведе до изключването ни от участие в настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че притежаваме валиден сертификат за акредитация издаден от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2012 с обхват контрол на зазимителни и мълниезащитни уредби.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е **90 (деведсет) календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП
- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на парична сума.

*(посочва-се^една^отследните^форли-на-гаранциатазалап^*

*парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя)*

Техническото ни предложение, съдържа:

а) документ за упълномощаване, {само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника}.

б) предложение за изпълнение на поръчката (работна програма) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя - текст свободен формат;


в) копие на валиден сертификат за акредитация издаден от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2012 с обхват контрол на

зазимителни и мълниезащитни уредби.

**Правно обвързващ подпис:**

Дата: 04.09.2018г.

Име и фамилия Николай Тонков

Подпис на упълномощеното лице 

Длъжност Управител

Наименование на участника "Кейбъл груп" ООД

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“  
ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 9“ ЕТ. 3

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

участие в обществена поръчка с предмет „ Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна ипожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база - гр. Сливен при ТД „Държавен резерв “ - гр. Бургас “.

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с публикуваната обява за възлагане на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за извършване на услугите по предмета на поръчката (абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация) за 12 месеца е 22 776,00 лв.(двадесет и две хиляди едемстотин седемдесет и шест ) лева без ДДС, съответно 27 331,20 лв.(двадесет и седем хиляди триста ридесет и един лева и двадесет стотинки) лева с ДДС.


2. Цената по т.1 е формирана на база единична месечна цена за услугите по предмета на поръчката (абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация), а именно: 1 898,00 лв.(хиляда осемстотин деветдесет и >сем) лева/месец без ДДС, съответно 2 277,60 лв.(две хиляди двеста седемдесет и седем лева и пестдесет стотинки) лева/месец с ДДС.

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на обявата и техническата спецификация на поръчката.

Забележка: Всички цени следва да са изписани с точност до втория знак след десетичната запетая.

#### Правно обвързващ подпис:

Дата	04/09/2018г.
Име и фамилия	Николай Тонков
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Управител/
Наименование на участника	"Кейбъл груп" ООД

