

Утвърждавам:
 Директор на
 ТД „ДР“ гр. В.Търново
 / Н.Костадинов /



ДА "Държ. Приложение №2"
 ТД "Държавен резерв" В.Търново
 РЕГИСТРАЦИЯ НА КОПИЯТА И ДАТА
 1238 / 11 07 2018

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв“ гр. Велико Търново

Складови бази / обекти /	Елементи на пожароизвестителната система	Ориентировъчен Брой
<u>Административна сграда на ТД „ДР“ гр. В. Търново</u>	Пожароизвестителна централа FS 5100	1
	Оптично –димен датчик 3030	39
	Ръчен бутон	3
	Електрическа сирена	4
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Изнесен светлинен сигнализатор	20
	Автоматичен тел. Дайлър	1
	Линии / лъчи /	5
<u>СБ Ресен</u>	Пожароизвестителна централа FS 5016	1
	Оптично –димен датчик 2030	38
	Оптично –димен датчик 2020	45
	Оптично –димен датчик ИП 101-2	38
	Електрическа сирена	1
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Лъчи	11
<u>СБ Иваново</u>	Пожароизвестителна централа FS 5200	1
	Оптично –димен датчик 3030	206
	Ръчен бутон	7
	Електрическа сирена	1
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Лъчи	13
	Лъчи- не работят	3
<u>МБ Дебелец</u>	Пожароизвестителна централа FS 5200	1
	Оптично –димен датчик 2030	184
	Оптично –димен датчик 3030	115
	Оптично –димен датчик ИП 101-2	18
	Линии /лъчи/	21
	Електрическа сирена	8
	Акумулаторни батерии 12V	2
	Изнесен светлинен сигнализатор	8

Обект	Изделие	Брой
СБ Дебелец и Габрово, склад Габрово.	Проверка и вътрешно обслужване на вътрешни пожарни кранове	6
СБ Ресен и Павликени, склад Ресен.	Проверка и вътрешно обслужване на вътрешни пожарни кранове	4
СБ Иваново	Проверка и вътрешно обслужване на вътрешни пожарни кранове	12

Изготвил:

Заличено на основание

чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

/ Димитър Кожухаров /

Старши специалист в отдел „ФДАПО ПСБ”