

№ 11 / 14 05 2019

Заличено на основание
ЗЗЛД

ДОГОВОР

за извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове

Днес, 14 05 2019 г., в гр. В. Търново между:

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" гр. София, ул. "Московска" №3 чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. В. Търново, ул. "Христо Ботев" №86, ЕИК: 8319136610074, представлявана от Директора Никола Йорданов Костадинов и Галя Иванова Гуркова – Началник отдел "ФДАПОПСБ" и Главен счетоводител, наричана накратко **Възложител**

от една страна

и

"Саламандър 911" ООД седалище и адрес на управление: гр. Русе, ЕИК 117072197 представлявано от управителя Кирил Цанев Ненков, наричано накратко **Изпълнител** от друга страна,

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) **Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** се задължава да извършва услуга за „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв“ гр. В. Търново“, съгласно техническо и ценово предложение – неразделна част от настоящия договор.

(2) **Изпълнителят** следва да извършва абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове по местонахождението им съгласно Техническа спецификация.

II. ПЛАЩАНИЯ

Чл. 2 (1) За извършване на дейностите по договора **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** възнаграждение съобразно цените, посочени от последния в ценово предложение (Образец №4) – неразделна част от настоящия договор.

(2) **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** месечна абонаментна такса за извънгаранционна поддръжка и ремонт на пожароизвестителните системи в общ размер на 285.00 лв. (двеста осемдесет и пет лева) без ДДС на месец.

- 2.1. За административна сграда на ТД „ДР“ гр. В. Търново в размер на 35.00 лева без ДДС
- 2.2. За СБ Ресен в размер на 45.00 лева без ДДС
- 2.3. За СБ Иваново в размер на 80.00 лева без ДДС
- 2.4. За СБ Дебелец- склад Дебелец в размер на 125.00 лева без ДДС

Заличено на основание
ЗЗЛД

Заличено на основание
ЗЗЛД

(3) **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** за проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове, извършвана еднократно за срока на договора, сума в общ размер на 330,00 лева без ДДС.

3.1. За СБ Дебелец - склад Габрово в размер на 90,00 лева без ДДС

3.2. За СБ Ресен - склад Ресен в размер на 60,00 лева ДДС

3.3. За СБ Иваново в размер на 180,00 лева без ДДС

(4) **Възложителят** заплаща необходимите резервни части за ремонт на техника в случай на подмяна, но след предварително съгласие на **Възложителя** по предписание на **Изпълнителя**, като тяхната стойност се фактурира допълнително към сумата по чл. 2 въз основа на протокол подписан от представителите на двете страни. В случай на неодобрение на предложената цена за резервна част, **Възложителят** може да достави резерваната част с посочените от **Изпълнителя** параметри, като **Изпълнителя** се задължава да я монтира:

(5) Възнаграждението по ал.2, ал.3 и ал.4 се заплащат в 10-дневен срок от месеца следващ извършената услуга и след предоставяне на фактура и протокол за извършената дейност, като цената остава непроменена за целия срок на договора по банков път на посочена банкова сметка:

Банка: Обединена Българска Банка

IBAN: BG 72 UBBS 8341 1010 7493 17

BIC: UBBSBGSF

Чл. 3. Когато **Изпълнителят** е сключил договор/договори за подизпълнение, **Възложителят** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **Изпълнителят** е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата на подписването му.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Права на Възложителя:

1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 10 от настоящия договор.

1.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на **Изпълнителя**.

1.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(2) **Задължения на Възложителя:**

2.1. При сключване на договора да предостави на **Изпълнителя** цялата налична документация по предмета на настоящия договор;

2.2. Да осигури свободен достъп на територията на монтираните съоръжения през цялото работно време на обслужващите служители на **Изпълнителя**:

2.3. В случай на установяване на повреда в съоръженията посочени в обявата, **Възложителят** се задължава своевременно по телефон, факс или e-mail да уведомява **Изпълнителя**;

2.4. Да определи длъжностно лице, което да поддържа контакт с **Изпълнителя**. Отговорното лице да съхранява тетрадка-дневник за поддържаната инсталация, в която да се отбелязват забележките по състоянието и изпълнението на задълженията;

2.5. Да заплаща на **Изпълнителя** цена в размер и по начин, определени в настоящия договор.

2.6. Контакти с началниците на складови бази:

Началник сектор СБ Иваново – инж. Лиляна Цанева – 0887 311 357

Началник сектор СБ Ресет - инж. Детелин Ганцаров – 0888 391 709

Началник сектор СБ Дебелец и Габрово – Борислав Маринов – 0887 311 573

Административна сграда на ТД „ДР“ гр. В. Търново – Димитър Кожухаров – 882 533 082

Чл. 6. (1) Права на Изпълнителя :

1.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2) Задължения на Изпълнителя :

2.1. **Изпълнителят** се задължава да извършва качествено и в пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба №81213-531/ 09.09.2014г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД СЕН/ТС 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддръжка“;

2.2. Да извършва аварийно обслужване на поддържаната система на **Възложителя** в максимално къси срокове като се явява на повикване, съгласно чл.5, т.3 от договора.

2.3. Да се задължава да отразява в тетрадката-дневник състоянието на инсталацията, да вписва редовно във въведения дневник извършените ремонти, подмяна на части и периодични проверки, които извършва;

2.4. **Изпълнителят** се задължава да извършва един път месечно проверка на всички пожароизвестителните системи и техническо обслужване по график, а веднъж в срока на договора и проверка на вътрешни пожарни кранове;

2.5. **Изпълнителят** се задължава да издава протоколи при извършените проверки за състоянието на системите и съоръженията предмет на договора, съгласно нормативните разпоредби. Екземпляр от издадените протоколи да се предоставя и в административната сграда на ТД „ДР“ гр.В.Търново;

2.6. **Изпълнителят** се задължава след извършване на ремонтни дейности на пожароизвестителните системи и/или ВПК в случай на подмяна на части да представя протокол за извършената ремонтната дейност, и сертификати и гаранционни карта за вложените от него резервни части;

2.7. **Изпълнителят** се задължава да провежда периодичен инструктаж на отговорните длъжностни лица в складовите бази и на лицата работещи със системите и съоръженията предмет на договора в обектите посочени в Техническа спецификация;

2.8. Всяка информация станала им известна във връзка с осъществяваната от тях дейност страните се задължават да не разпространяват на трети лица под каквато и да било форма, както и да изискват от служителите и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност.

2.9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

2.10. При констатиране на повреда на пожароизвестителните системи, *Изпълнителят* се задължава да уведоми *Възложителя* и да предложи действия по отстраняване на повредата в срок, съгласно техническото предложение, неразделна част от договора. При неизпълнение на това задължение, *Възложителят* има право да задържи гаранцията за добро изпълнение.

2.11. *Изпълнителят* се задължава да отправи до *Възложителя* писмено еднократно и преди започване на дейността по настоящия договор искане за посещение на лицата и автомобилите, които ще посещават складовите бази към ТД „ДР“ гр. В. Търново във връзка с изпълнение на договора. Информацията включва трите имена и ЕГН на лицата и регистрационните номера на автомобилите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Настоящият договор се прекратява:

- 1.1. С изтичане на срока по чл.4 от договора;
- 1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- 1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- 1.4. С окончателното му изпълнение;
- 1.5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- 2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 работни дни;
- 2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
- 2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- 2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

VI. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

Чл.8.(1) *Изпълнителят* гарантира изпълнението на настоящия договор с гаранция за добро изпълнение в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.

Чл.9.(1) Гаранцията в парична сума се внася по банкова сметка на ТД „Държавен резерв“ гр.В. Търново:

При Банка: ОББ АД
IBAN: BG16UBBS88883332011801
BIC: UBBSBGSF

(2) Гаранцията (парична или банкова) обезпечава изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението без да е нужно те да се доказват. Банковата гаранция за добро изпълнение на договора следва да бъде издадена в полза на ГД „Държавен резерв” гр.В.Търново, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, да влиза в сила от датата на издаването ѝ и да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора.

(3) При всяко неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо дали е пълно или частично, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи целия размер на гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора *Възложителят* освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 30 календарни дни след определения краен срок за изпълнение на договора, без да дължи лихви и след писмено искане от *Изпълнителя*.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.10.(1) При неизпълнение на някое от задълженията по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1 % (едно на сто) на ден върху стойността на договора за всеки просрочен ден, считано от деня на забавата, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената на договора.

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.11. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, ако неизпълнението се дължи на някаква причина извън контрола на страните по договора или непреодолима сила.

Чл.12. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл.13. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл.14. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за безопасни условия на труд /чл.18/.

Чл.15. Клаузите на настоящия договор могат да се изменят по взаимно съгласие с допълнителен писмен анекс.

Чл.16. Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящия договор ще се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на такова, ще се решават пред компетентния съд на Република България.

Чл.17. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в договора, тя е длъжна предварително да уведоми другата страна в писмена форма. В случай, че страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

Заличено на основание
ЗЗЛД

Заличено на основание
ЗЗЛД

Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Ценовото предложение и Техническото предложение, подадени от **Изпълнителят** в офертата му за участие.

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ДИРЕКТОР НА ТД „ДР“
ГР. В. ТЪРНОВО**

/НИКОЛА КОСТАДИНОВ/

Заличено на основание
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ:

/КИРИЛ НЕНКОВ/

Заличено на основание
ЗЗЛД

**НАЧ.ОТДЕЛ ФДАПО ПСБ
И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :**

Заличено на основание
ЗЗЛД

/ ГАЛЯ ГУРКОВА /

Съгласували:

Началник отдел „ФДАПО ПСБ“:

/ Галя Гуркова /

ИД Началник отдел „УСБ КРЗ“:

/ Ивайло Петров /

Заличено на основание
ЗЗЛД

Заличено на основание
ЗЗЛД

Старши юриконсулт:

/ Мартин Хаджиев /

Заличено на основание
ЗЗЛД

Изготвил:

Старши юриконсулт:

/ Мартин Хаджиев /

Заличено на основание
ЗЗЛД

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв“ гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”

От „САЛАМАНДЪР 911“ ООД
(наименование на участника)

представявано от КИРИЛ ЦАНЕВ НЕНКОВ
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

след като се запознахме с условията за участие в обществената поръчка с гореописания предмет,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Ще извършваме целия обем от дейности по техническото обслужване и ремонта пожароизвестителните системи, както и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв“ гр.В.Търново в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.

3. Техническото обслужване и ремонтите на пожароизвестителните системи и вътрешни пожарни кранове ще се осъществяват от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на съответния производител. Задължаваме се да доставяме и влагаме резервни части, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и ще притежават сертификат за произход и качество от производителя.

3. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения **за срок от една година.**

5. Срок за реакция след уведомяване от Възложителя и констатиране на възникнал проблем: 24 /в. часове/.

6. Срок за отстраняване на възникнали повреди: 3 работни дни до 72 часа /работни дни в часове/, считано от датата на уведомяване по телефон, факс или e-mail. След констатиране на повредата ще представяме протоколи за констатираната авария и при необходимост оферта за предстоящ аварийен ремонт.

7. Предложение за изпълнение на изискванията на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП и на показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта:

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

1. Първоначален оглед – преглед, тест и възстановяване /при необходимост/ на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба №81213-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, СД CEN/TS 54-14 „Пожарозвестителни системи. Чст 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“, както и съответните инструкции за експлоатация на производителя.
2. Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за пожароизвестяване
3. Допълнителни дейности – ремонт, сервизна дейност и подмяна /при необходимост/ на компоненти на системите за пожароизвестяване, тестване и настройване на системите без да се нарушават функциите на системите за безопасна и безаварийна работа.

Етапи на изпълнение предмета на поръчката

Първоначална профилактика и преглед.

До 15 работни дни след сключване на договора се извършва преглед на системите за констатиране на тяхното състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им функциониране, като съвместно с представител на Възложителя, се състави протокол за всяка система. Проверява се изпълнението на пожароизвестителните инсталации, съгласно изготвените технически проекти, които са задължителни за съхранение в обектите. Проверява се наличието на Дневник (Паспорт) на системата и създаване на такива при липса. При наличие на дневници се запознаваме със състоянието и извършените ремонти по системите. Проверява се наличието на инструкция за експлоатация и разпределение на линиите и изготвяне на такива при необходимост. Проверка за годността на акумулаторните батерии. Проверява се изправността на тел. или GSM дайлъръ.

Ежемесечно обслужване:

До 25-то число на съответния месец или според съгласуван с Възложителя график се извършват следните дейности:

- Преглед за наличие на записи за повреди в Дневника през текущия месец и предприемане на коригиращи действия.
- Профилактичен преглед с проверка на включена автоматика и тренировъчно задействие на датчици и сигнализатори.
- Външен оглед на възлите на инсталациите.
- Проверка в режим „пожар“ от известителите.
- Проверка напрежението на линиите и контрол на напрежението на хранващите вериги.
- Проверка изправността на изнесените сигнализатори и сирени за тревога.
- Проверка работоспособността на основното и аварийно хранване.

Тримесечно обслужване:

Извършва се по време на текущата месечно обслужване. Включва дейностите описани в месечното обслужване и следните допълнителни дейности:

- Задейства се най-малко един автоматичен или ръчен пожароизвестител от всяка зона /или 25% от пожароизвестителите за да се гарантира, че за годината са проверени всички пожароизвестители/, за да изпита дали съоръженията за управление и индикация приемат и показват правилния сигнал, сигнализируют тревога и задействат всички други предупредителни или спомагателни устройства.
- Проверяват се функциите за следене за повреда на съоръженията за управление и индикация.
- Проверява се правилното задействие на дайлъра при наличие на такъв.
- Провеждат се всички други проверки и изпитания, определени от производителя на съоръженията.
- Провежда се визуален контрол дали е имало промени в конструкцията или в използването, които биха могли да повлияят върху изискванията за разполагане на ръчните и автоматични пожароизвестители и звукови сигнализатори.

Годишно обслужване:

Извършва се по време на текущата месечно обслужване. Включва дейностите описани в месечното и тримесечното обслужване и следните допълнителни дейности:

- Проверява се всеки пожароизвестител за правилна работа в съответствие с препоръките на производителя.
- Проверява се способността на съоръженията за управление и индикация да задействат всички спомагателни функции.
- Извършва се визуален контрол, за да потвърди, че всички кабелни връзки и съоръжения са безопасни, без повреди и подходящо защитени.
- Извършва се визуален контрол, за да провери дали промени в конструкцията или в използването са повлияли върху изискванията за разполагане на ръчни и автоматични пожароизвестители и звукови сигнализатори. Визуален контрол трябва също да потвърди, че под всеки автоматичен пожароизвестител има свободно пространство от най-малко 0,5м. във всички посоки и че всички ръчни пожароизвестители остават достъпни и на видно място.
- Изпитват си всички батерии.

За всяка проверка се издава протокол, в който се отразяват извършените дейности по обслужване и се потвърждава годността на съответната пожароизвестителна система за експлоатация, в съответствие с действащите в Република България нормативни актове и стандарти. В дневника на системата се отразява всяко посещение за периодична проверка, извънредно посещение и/или ремонт.

ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ

Проверката на вътрешните пожарни кранове се извършва един път годишно, съгласно инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на стандарт БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч“.

Проверката се състои в следните дейности:

Маркучът трябва да бъде напълно разпънат, под налягане и да бъде проверено следното:

- 1) Системата да е достъпна, без повреди, частите да не са корозирали и да няма течове – пожарният кран не трябва да е затиснат и вратичката му трябва да има възможност за отваряне в пълен диапазон;

2) Инструкциите за експлоатация да са ясни и четливи – за всеки пожарен кран, трябва да има залепена "инструкция за експлоатация", която да включва основните действия за работа с крана.

Инструкция за експлоатация:

1. разпънете маркуча;
2. отворете спирателния кран на водопровода;
3. отворете струйника;
4. насочете в основата на пламъците;

3) Месторазположението да е ясно означено – на вратичката на касетата трябва да се постави противопожарен знак "Противопожарен маркуч", по образец от т.3д на приложение №2 към чл.10, ал.1 от "Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа";

4) Скобите за монтиране към стената да са подходящи за тази цел и да са неподвижни и устойчиви;

5) Водната струя да е непрекъсната и достатъчна (препоръчително е използването на разходомер и манометър) – задължително трябва да се измери налягането на водопровода чрез манометър свързан към съединителя на водопровода;

6) Манометъра (ако е монтиран такъв) да функционира правилно и в диапазона на своя работен обхват;

7) Маркучът трябва да бъде проверен по цялата му дължина за признаци на напукване, деформация, износване или повреди. Ако маркучът покаже признаци за дефекти, той трябва да бъде подменен или да бъде изпитан за устойчивост при максимално допустимото работно налягане.

8) Затягащите скоби или пръстени (присъединяващи шланга към съединителите), да са от подходящ вид и да са надеждно затегнати;

9) Барабаните за маркуча да се въртят свободно и в двете посоки;

10) При завъртащите се пожарни макари се проверява дали шарнирът се върти лесно и дали макарата се завърта на 180°;

11) При макари с ръчно задействащи се пожарни вентили (кранове) се проверява дали спирателният вентил (кран) е от подходящ вид и дали работи лесно и правилно;

12) При автоматизираните пожарни макари се проверява правилната работа на автоматичния вентил, както и правилната работа на спирателния вентил за обслужване.

13) Проверява се състоянието на хранящия водопровод, като особено внимание трябва да се обърне на всеки гъвкав тръбопровод за признаци на повреди или износване;

14) Ако са монтирани в касета, тя се проверява за признаци на повреди и дали вратичката и се отваря свободно – не е позволено заключване на вратичката или притягането и с болт;

15) Проверява се дали струйникът е от подходящия вид и дали работи лесно;

16) Проверява се работата на всички водачи за маркуча и дали са правилно и здраво закрепени;

17) Пожарната макара и системата с маркучи се оставя в готовност за незабавна употреба – това означава, че трябва маркуча да е скочан към водопровода и струйника.

Ако е необходимо по-продължително обслужване, на пожарната макара или системата с маркучи трябва да бъде поставен надпис "Не работи", а "Компетентното лице" трябва да уведоми ползвателя/собственика.

Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път на 5 години:

Всички маркучи трябва да бъдат изпитани при максимално работно налягане, в съответствие с EN 671-1 и/или EN 671-2. Това означава, че:

- 1) За пожарни кранове имащи сертификат за продукт по EN 671-1 "Макари с полутвърд маркуч" маркучът им трябва да бъдат изпитан при максимално работно налягане 1,2 Мра – 12 атмосфери;
- 2) За пожарни кранове имащи сертификат за продукт по EN 671-2 "Системи с плосък маркуч" маркучът им трябва да бъдат изпитан при максимално работно налягане 1,2 Мра – 12 атмосфери.

След контрола и необходимите коригиращи мерки, пожарните макари и системи с маркучи трябва да бъдат маркирани от "Компетентното лице". Маркировката се извършва чрез "стикер", който не трябва да покрива която и да е от маркировките на производителя. "Стикерът" трябва да съдържа следните данни:

- 1) номера на пожарния кран за сградата - "ПК №...";
- 2) думата "Проверено";
- 3) името и адреса на доставчика на пожарната макара или система с маркучи;
- 4) означение, ясно посочващо "Компетентното лице";
- 5) датата (година и месец), когато е била проведена проверката.

При забелязан дефект от "Отговорното лице" колкото е възможно по-скоро трябва да се уведоми "Компетентното лице", за да бъдат предприети действия за отстраняване.

След всеки осъществен контрол (петгодишен, годишен, извънреден) "Компетентното лице" съставя "Протокол", който трябва да съдържа следните данни:

- 1) идентификация на всеки пожарен кран и/или шлангова система – конкретизира се чрез посочване "вида" на пожарния кран и "номера" му за сградата;
- 2) дата (година и месец) на контрола и/или изпитването;
- 3) резултати от контрола – описват се всички мероприятия, които са извършени;
- 4) резултати от изпитването – описва се на какво налягане е изпитан и поведението му;
- 5) вид, количество и дата на монтиране на резервните части;
- 6) допълнително изпитване, ако е правено;
- 7) дата (година и месец) за следващия контрол и изпитване.

Протоколът се съхранява от "Отговорното лице".

След извършване на съответните проверки и обслужване се изготвят протоколи и се съхраняват в обекта. Всеки проверка се извършват съгласно действащите правила и норми за пожарна безопасност и стандарти, както и издените протоколи.

Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се намира на 108 км. От гр. Русе, а най-отдалечения обект е на 110 км. Разстоянието се изминава за 1 час и 30 минути. Нашата фирма разполага с 2 екипа от по два човека, квалифицирани и сертифицирани за изпълнение на предмета на дейност. Всеки екип разполага със сервизен автомобил и имаме възможност за реагиране за отстраняване на екстремни проблеми до 3 часа (токов удар, повреда на захранващ блок, мълния) след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на работното време. Всеки от двата екипа също така са оборудван с необходимите стълби, инструменти, тестери, манометри и друго оборудване за изпълнение на задълженията по предмета на договора. Също така имаме сключени договори с други наши клиенти в близост до-района, което ни дава възможност и за по-бърза реакция в определени случаи.

Стриктно се спазва и следи графика за изпълнение на съответните проверки и издаване на протоколите. Своевременно уведомяване за дефекти и необходимите ремонти, изготвяне на оферти при необходимост от подмяна на резервни части. Дългогодишната ни практика и

контакти с най-добрите производители на техника, ни дава възможност за предоставяне на оферти с преференциални цени.

8. Декларираме, че преди извършване на ремонтни дейности на пожароизвестителните инсталации ще уведомяваме писмено Възложителя и след съгласието му да се извършва подмяна на системи или части, работите ще се извършват, като ще се представят и протоколи за извършените ремонтни дейности, придружени със сертификати и гаранционен срок на вложените резервни части.

9. Декларираме, че лицата, работещи с пожароизвестителни инсталации, дежурния персонал и отговорните длъжностни лица в складовите бази, ще бъдат инструктирани от наши представители за компетентна техническа експлоатация на инсталациите и за подsigуряване на пожарна безопасност в обектите.

10. Декларираме, че при извършване на ремонтни дейности и при подмяна на части от пожароизвестителните инсталации ще се издават протоколи, сертификати и гаранционни карта за вложените резервни части и за извършения ремонт. Ремонтите ще се извършват качествено, в посочения от нас срок.

11. В случай на наличие на дефекти във вложените части, се задължаваме да подменим изцяло със свои средства и за своя сметка всички, съдържащи дефекти части, в срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването ни.

12. Всички транспортни и други разходи за изпълнение на настоящата обществена поръчка ще са за наша сметка.

13. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и споразумението по ЗБУТ към него, и приемаме клаузите в него.

14. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (ако е приложимо).

15. Декларираме, че при изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме/не ползваме подизпълнител. (невярното се зачертава)

16. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на депозит на парична сума (*посочва се една от следните форми на гаранцията за изпълнение на договора: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя*).

17. При изпълнение на поръчката ще спазим всички нормативни изисквания, касаещи нейния предмет.

Дата: 25.06.2019 г.

гр. Русе

Подпис и печат:

С уважение:

/инж. Кирил Ненков - Управител/
(длъжност и име)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв“ гр.В.Търново за срок от 1 (една) година“

От „САЛАМАНДЪР 911“ ООД с ЕИК: 117072197

(наименование и ЕИК на участника)

представявано от

КИРИЛ ЦАНЕВ НЕНКОВ

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника, в този случай се прилага и нотариално заверено пълномощно)

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изборът на изпълнител на обявената обществена поръчка с гореносочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

I. Обща месечна абонаментна цена за извънгаранционна поддръжка на ПИС:

285,00 /двеста осемдесет и пет/ лева без ДДС

1. Разпределение по единични цени за съответна складова база, както следва:

1.1.Единична цена за абонаментна извънгаранционна поддръжка на ПИС в Административна сграда на ТД „ДР“ гр. В. Търново:
35,00 /тридесет и пет/ лева без ДДС

1.2.Единична цена за абонаментна извънгаранционна поддръжка на ПИС в СБ Ресен
45,00 /четиридесет и пет/ лева без ДДС

1.3.Единична цена абонаментна извънгаранционна поддръжка на ПИС в СБ Иваново
80,00 /осемдесет/ лева без ДДС

1.4.Единична цена за абонаментна извънгаранционна поддръжка на ПИС в СБ Дебелец – склад Дебелец
125,00 /сто двадесет и пет/ лева без ДДС

Посочените единични цени ще бъдат използвани при отпадане на необходимостта да се поддържа съответна пожароизвестителна система за даден период от време, в случай на продължителен ремонт или авария или други извънредни ситуации.

II. Обща цена за проверка и техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове /ВПК/ - извършвана веднъж годишно:

330,00 лв. /триста тридесет/ лева без ДДС

1. Разпределение по единични цени за съответна складова база, както следва:

1.1. Единична цена за проверка и техническо обслужване на ВПК в СБ Дебелец - склад Габрово:

90,00 /деветдесет/ лева без ДДС

1.2. Единична цена за проверка и техническо обслужване на ВПК в СБ Ресен - склад Ресен

60,00 /шестдесет/ лева без ДДС

1.3. Единична цена за проверка и техническо обслужване на ВПК в СБ Иваново

180,00 /сто и осемдесет/ лева без ДДС

Всички посочени цени са в лева без включен ДДС. В цената са включени всички други разходи свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Дата: 25.06.2019 год.

Град: Русе

Подпис и печат:

С уважение:

/Управител - Кирил Ненков/

(длъжност и име)