



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" ГР.ВАРНА

ул."София" №28, тел.: ++ 359 52/631-206, факс: ++ 359 52/631-203, e-mail: varna@statereserve.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

/ОГНЯН ИВАНОВ/

Директор на ТД ДР – Варна

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система в Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна за срок от 1 (една) година"

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по техническо по абонаментно техническо обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Варна, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи. Възложителя си запазва правото да променя броя на складовите бази и елементите на пожароизвестителните системи, отпадане на необходимост от ползване, както и в случай на погиване, без да дължи обезщетение.

Място на изпълнение на поръчката: Складова база Синдел, с.Синдел, Варненска област; Складова база Силистра, с.Калипетрово, ул."Партизанска гора" №15 и Складова база Търговище, кв."Калково".

Изисквания към участниците:

1. Да извършват абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в складова база Синдел с централа тип FS 7002 с два охранителни контура, 136 броя пожароизвестители и 28 броя ръчни бутони; пожароизвестителна система, монтирана в складова база Силистра с централа тип FS 5200 с 32 охранителни контура, 238 броя пожароизвестители и 23 броя ръчни бутони; пожароизвестителна система, монтирана в складова база Търговище с централа тип SLF420 с 20 охранителни контура и 158 броя пожароизвестители и централа тип MAG-8 с 6 охранителни контура и 77 броя пожароизвестители.

2. Да извършват ремонта, поддържане и обслужването на горепосочените съоръжения качествено и в максимално къси срокове.

3. При поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи да изпълняват графика по т.А.11.2.1, букви „с“ и „д“ (тримесечно и годишно обслужване) от европейската техническа спецификация CEN/TS 54-14:2004.

4. Да отразяват резултатите в протокол, който да се подписва двустранно.

5. Да спазват действащите нормативи и изискванията на европейската техническа спецификация CEN/TS 54-14:2004, а така също и да реагират в срок от 24 часа на повикване.

6. Да извършват инструктаж на обслужващия персонал за компетентна техническа експлоатация и охрана на труда.

7. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената поръчка са за сметка на изпълнителя.

8. Текущ ремонт на пожароизвестителните системи, отстраняване на възникнали повреди (неизправности) на пожароизвестителните системи, констатирани от изпълнителя при извършване на дейностите по техническо обслужване или по сигнал на възложителя;

9. Доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи, свързана с избраните дейности;

10. От изпълнителя се изисква да извършва проверки и диагностика при необходимост, както и цялостна поддръжка на пожароизвестителните системи в изправност през целия период на действие на договора.

11. Ремонтните действия включват отстраняване на възникнали повреди (неизправности) на пожароизвестителните системи, констатирани от изпълнителя при извършване на дейностите по техническото обслужване или по сигнал на възложителя и включват услугата по демонтаж и монтаж на резервни части, материали и консумативи, които се доставят от изпълнителя.

12. Влаганите резервни части, материали и консумативи трябва да притежават необходимите документи за произход, гаранция и качество, като гаранционният срок, който се предоставя на възложителя от изпълнителя, следва да бъде не по-малък от посочения в гаранционната карта на влаганите резервни части, материали и консумативи.

13. При извършване на ремонтната дейност е необходимо да се спазват предписанията на производителя на съответната марка и модел пожароизвестителна система.

14. Изпълнителят предоставя гаранционен срок за извършените ремонтни работи с приемо-предавателен протокол за предаване на пожароизвестителната система или на елементи от нея след извършения ремонт.

15. В случай на наличие на дефекти във вложените части, избраният изпълнител се задължава да подмени изцяло със свои средства и за своя сметка всички съдържащи дефекти части, в срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването му.

16. При ремонтна пожароизвестителната система или на елементи от нея се попълва и подписва писмена заявка (сервизна поръчка) от представителите на двете страни, в която се посочват ремонтните дейности и срока за тяхното извършване (за съответния ремонт), както и вида на резервната част, необходима за извършване на ремонта. След извършване на ТО и ремонт, пожароизвестителната система или на елементи от нея се предава от изпълнителя на възложителя в изправност с приемо-предавателен протокол.

17. При възможност повредата следва да бъде отстранявана от изпълнителя на място - в складовата база на възложителя, като последният заплаща часовата ставка за извършване на техническото обслужване и ремонт, както и разходите за вложените резервни части/материали.

18. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената поръчка са за сметка на изпълнителя.

19. Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за конкретната ремонтна дейност сервизните часове не следва да надвишават нормативно определените сервизни нормовремена.

При изпълнение на поръчката по, : "Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система в Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна за срок от 1 (една) година", следва да бъдат обслужвани следните складови бази.

Складови бази / обекти/	Елементи на пожароизвестителната система	Ориентировъчен брой
Складова база Синдел	Пожароизвестителна централа тип FS 7002 с два охранителни контура	1
	Пожароизвестители	136
	Ръчни бутони	28
Складова база Силистра	Пожароизвестителна централа тип FS 5200 с 32 /тридесет и два/ охранителни контура.	1
	Пожароизвестители	238
	Ръчни бутони	23
Складова база Търговище	Пожароизвестителна централа тип SLF 420 с 20 /двадесет/ охранителни контура.	1
	Пожароизвестители	158
	Пожароизвестителна централа тип MAG - 8 с 6 /шест/ охранителни контура.	1
	Пожароизвестители	77

Съгласувал:

Началник отдел ФДАПО:
Заличено на основание
ЗЗЛД

Изготвил:

Главен експерт УС:
Заличено на основание
ЗЗЛД

/Л. Пашов /