



Заличено на основание
33ЛД

09.07.2019 г.

Централна Техническа База
с. Соколово, общ. Габрово
Вж. № 847/2019
Обучена № 09.07.19

Техническа спецификация

за

„Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в
Централна техническа база с. Соколово“ за срок от 1 (една) година

ОБЕКТ	ЕЛЕМЕНТ НА ПИС	БРОЙ
АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ЦТБ С. СОКОЛОВО	Пожароизвестителна централа ПИС 8	1
	Пожароизвестителен лъч	7
	Изпълнителна линия	1
	Димен датчик KL 330	127
	Термомаксималнодиференциален датчик KV 310	2
	Термомаксималнодиференциален датчик KL 381	5
	Пламъчен датчик MNG 501	1
	Сирена/светлинна сигнализация	5/5
	Ръчен бутон	8
	Изнесена сигнализация	60
	Акумулатори	2

1. Пълният обем дейности ще се извършва съгласно регламентите в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, НАРЕДБА № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност и стандарт СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“;