

## Г Р А Ф И К

За проверка на приемно устройство и датчици на пожароизвестителна инсталация  
на обект ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА – с. СОКОЛОВО

Уредба тип – “ПИС-8”

Датчици:

тип KL-330 бр. 127; тип KV-310 бр. 2; тип KL-381 бр. 5; тип MNG-501 бр. 1

### 2019 година

Лъч №	Брой на датчиците	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
1	18									9			
2	9										5		
3	25											13	
4	20+2												12
5	10+6												
6	изпълнител на линия	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	25												
8	21												

### 2020 година

Лъч №	Брой на датчиците	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
1	18			9							X		
2	9				4							X	
3	25					12							X
4	20+2						10						
5	10+6							16					
6	изпълнител на линия	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	25	12							13				
8	21		10							11			

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Директор ЦТБ:

(Румяна Русинова)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител:

(.....)